mobilize ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, detail survey ಆಗಿದೆ, estimate ಆಗಿದೆ, ಲೈನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ that is also completed. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1/3rd amount release ಮಾಡಿ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ committed works, ongoing work ಗೆ ಸುಮಾರು 2600 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ budgetary provision ಮಾಡಿಸಬೇಕೋ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು examine ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ

118(482) : ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎಸ್. (ಚಾಮರಾಜ) ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಮೈಸೂರು ನಗರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು;

ಆ) ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ;

ಇ) ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಯೋಚಿಸಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಾವುದು (ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು);

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಕಳೆದ ವರ್ಷವಾದ 2003–04ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ದಿನವಹಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷವಾದ 2004–05ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ದಿನವಹಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 1.55 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ–ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಎಂ.ವಿ.ಎ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಡ್ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ	ಏಪ್ರಿಲ್ 2004ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾದ ದಿನವಹಿ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಬೋಗಾದಿ	12.5	4.4	0.074
2.	ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ	12.5	1.7	0.020
3.	ದೇವನೂರು (ಮೈಸೂರು)	25.0	6.0	0.094
4.	ಡಿ.ಕೆ. ಮೈದಾನ	25.0	10.2	0.150
5.	ಎಫ್.ಟಿ.ಎಸ್.	40.0	30.0	0.304
6.	ಹೆಬ್ಬಾಳು	12.5	5.26	0.090
7.	ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ	12.5	3.57	0.054
8.	ಮೇಟಗಳ್ಳಿ	25.0	9.6	0.150
9.	ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ	25.0	8.7	0.130
10.	ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ	25.0	13.8	0.210
11.	ವಿಜಯನಗರ	12,5,6,3	6.36	0.110
12.	ಹೂಟಗಳ್ಳಿ	20.0	7.3	0.090
	ಒಟ್ಟು			**1.476**

ಇ) ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಚಿಸಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ
1.	ಬಸ್ತಿಪುರ : ಬಸ್ತಿಪುರದಲ್ಲಿ 400 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	13,500.00 (ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿದಂತೆ)	ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪಿ.ಜಿ.ಸಿ.ಐ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು 2005ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
2.	ವಾಜಮಂಗಲ : ವಾಜ ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್–ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	1,802.00	ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3.	ಮೇಘಲಾಪುರ : ಮೇಘಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 66/ 11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್–ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	224.00	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು. ಟರ್ನ್‌ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ (2004–05) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ (2005–06) ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
4.	ಇಲವಾಲ : ಇಲವಾಲದಲ್ಲಿ 66 / 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್–ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	350.00	ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು. ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ.ವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು

1	2	3	4
5.	ಜೈಪುರ : ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 66/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್–ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನಿರ್ಮಾಣ	3350	ಸೂಕ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ.ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಹಾಸನ 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್–ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮೈಸೂರು 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಬೆಂಗಳೂರು 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 7–5–2004 ರಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮೈಸೂರು 220 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವಾದ 2003–04ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಾರು 5975 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1091 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ನಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ (2004–05) ಸಹ ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 5215 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ 1140 ಮೆಗಾ ವಾಟ್‌ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹಾ ಸುಮಾರು 5200 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಗುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 11ನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ (2011–12) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 3689 ಮೆಗಾ ವಾಟ್‌ಗಳು.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳು :

ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ :

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ (290 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳು)

ರಾಯಚೂರು 8ನೇ ಘಟಕ (210 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳು)

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ (500 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳು)

ಬಿಡದಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ (1400 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳು)

ವರಾಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಘಟಕಗಳು (230 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳು).

ಇಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇಲಿ. ಕೈಗಾ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತಾಲ್ಚೇರ್, ರಾಮಗುಂಡಂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಾನ್‌ಕುಲಂ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಾನ್‌ಕುಲಂ ಮತ್ತು ಕೈಗಾ (2ನೇ ಘಟಕ) ಇವು 2007–08ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 560 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸುಮಾರು 1700 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಖಾತರೀಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿರುಳು ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೆಸ್ಕಾಂನವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 'ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ' ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪನ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಪ್ಪನ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೆ. ಇದು

ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು 400 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಗಾವಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ದಟ್ಟದಳ್ಳಿ, ದೇವನಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ improve ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ : ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂನವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ : ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿವರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ

119(584). : ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮಾನ್ಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;

ಆ) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ;

ಇ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತೆ, ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು;

ಈ) ಈ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು)

ಅ) ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 2004ರ ಕ್ಲೋಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ) ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇ 2004ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಟೆಂಡರುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುಂಡು